

Émetteur:

Adressé à:

Elec Eco Energies

Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

SPAF Houyet

Allée de Rasteau
5500 DINANT

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Dépannage des pompes à chaleur au " Petit Nid d'Houyet", PMR2 et PV1	21%	734,15	1	734,15
Matériel: Au PMR 2, chez Mr Honnay Fabrice Remplacement de la carte "ATW Controller" Remplacement de la vanne 3 voies ESBE Remplacement du moteur de la vanne 3V				
Au PV1, chez Mr Roothoof Gérald Remplacement de la vanne 3 voies ESBE	21%	134,57	1	134,57
Vide ventilé Remplacement de la boîte de dérivation, qui a chauffé par une boîte de dérivation à bornes Cause: présence d'eau dans les tuyaux venant des appartements PV1 + PV2 Déconnectés ces 2 PAC, vidangé les tuyaux, laissé sécher ces tuyaux, 36 H Remis nouveaux tuyaux annelés et raccordés PAC Rebrancher, essais bons	21%	24,95	1	24,95
Mise en œuvre Vidanger les unités intérieures, remplacer les différentes pièces, remplir les unités intérieures hydrauliquement, essais	21%	45,00	8	360,00
Explications: Au PMR2: Etant donné que le module hydraulique intérieur est alimenté par l'unité extérieure, en 230 V, la carte a reçu une surtension due aux inondations et est devenue défectueuse, d'où la nécessité de son remplacement. De même pour la vanne 3 V et son moteur Au PMR1 :mêmes constatations sur la vanne 3V uniquement Vide ventilé: voir explications sur la feuille 1 Lors de la première rencontre avec l'expert, j'avais attiré son attention sur le fait que des problèmes de cet ordre pouvaient apparaître, du fait que les				



Réf. : (PROV316) - Non validé

Date échéance : 09/06/2022

Code client : C2109159

unités extérieures étaient remplies d'eau et qu'il était impossible à ce moment là de contrôler les unités intérieures.	21%	0,00	0	0,00
---	-----	------	---	------

Conditions de règlement: A réception

Total HT	1 253,67
----------	----------

Total TVA 21%	263,27
---------------	--------

Total TTC	1 516,94
-----------	----------

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: ING

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Nom du propriétaire du compte: ELECTR'AMEL ECO ENERGIES

Code IBAN: BE13 3631 1433 3839

Code BIC/SWIFT: BBRUBEBB