

Émetteur:

Adressé à:

Elec Eco Energies

Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

SPAF Houyet

Allée de Rasteau
5500 DINANT

Dépannage des pompes à chaleur au " Petit Nid d'Houyet", PMR2 et PV1

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>PMR 2 (Mr Honnay Fabrice)</u>	21%	390,02	1	390,02
Remplacement de la carte "ATW Controller"				
Remplacement de la vanne 3 voies ESBE	21%	134,57	1	134,57
<u>PV 1 (Mr Roothoof Gérald)</u>	21%	134,57	1	134,57
Remplacement de la vanne 3 voies ESBE				
<u>Vide ventilé</u>	21%	24,95	1	24,95
Remplacement de la boîte de dérivation, qui a chauffé, par une boîte de dérivation à bornes Cause: présence d'eau dans les tuyaux venant des appartements PV1 + PV2 Déconnecter ces 2 PAC, vidanger les tuyaux, laisser sécher ces tuyaux 36 heures Remettre des nouveaux tuyaux annelés et raccorder les PAC Rebrancher, essais bons				
<u>Mise en œuvre</u>	21%	45,00	7	315,00
Vidanger les unités intérieures, remplacer les différentes pièces, remplir les unités intérieures hydrauliquement, essais				

--	--	--	--	--

Conditions de règlement: 10 jours

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: ING

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Nom du propriétaire du compte: ELECTR'AMEL ECO ENERGIES

Code IBAN: BE13 3631 1433 3839

Code BIC/SWIFT: BBRUBEBB

Total HT	999,11
Total TVA 21%	209,81
Total TTC	1 208,92
Payé	1 208,92
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
05/04/2022	1 208,92	Virement bancaire	