

Émetteur:

Adressé à:

Elec Eco Energies

Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

DEBILDE Michel

Rue de la Levée, 305
5070 Sart-St-Laurent

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Dépannage de la pompe à chaleur air-eau pour le chauffage et la production ECS à l'étage</u>	21%	445,76	1	445,76
Pompe à chaleur ne fonctionne plus à l'étage				
Après recherches, constaté que le problème se situe au niveau des informations de la sonde extérieure.				
Constaté plaquette électronique gérant les informations de la sonde extérieure défectueuse.				
Remplacé carte et sonde extérieure				
Reconfiguré Pac avec nouvelle carte et sonde				
Essais bons				
Cause: probablement problème de surtension				
Matériel				
Carte électronique sur module + sonde extérieure				
Placement, configuration, mise en service+essais				
Déplacement				

Conditions de règlement: A réception

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: ING

Code banque | Numéro de compte

Nom du propriétaire du compte: ELECTR'AMEL ECO ENERGIES

Code IBAN: BE13 3631 1433 3839

Code BIC/SWIFT: BBRUBEBB

Total HT	445,76
Total TVA 21%	93,61
Total TTC	539,37
Payé	539,37
Reste à payer	0,00

Paiements déjà effectués

Paiement	Montant	Type	Num
15/06/2022	539,37	Virement bancaire	