



Proposition commerciale

Réf. : PR2505-0641

Date : 11/05/2025

Date de fin de validité : 10/06/2025

Code client : CL00502

Émetteur:

Adressé à:

FM Product

Rue d'Emines 64
5080 Rhisnes

Tél.: +32 484 27 61 06
Email: info@fmproduct.be
Web: www.fmproduct.be

BALIMMO S.A.

62 rue des Mulets
6111 Landelies
Numéro TVA: BE0435 859 996

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Devis pour la remise de conformité de l'installation des deux granges située la rue Emile vandervelde 280 à 6534 Thuin(Prix A Titre Indicatif Et Pourra Avoir Des Suppléments De Main D'oeuvre Et Aussi Pour Le Matériel Électrique)	21%	13 950,00	1	13 950,00
Devis établis sur base du rapport effectuer par une agence agréée le 17/4/2025	21%	0,00	1	0,00
<u>TD GRANCHE DE GAUCHE DE LA GRANGE</u>	21%	0,00	1	0,00
-Présence de 2 sectionneurs deterre (Veuillez y Remédier)	21%	0,00	1	0,00
-Veuillez nous indiquer le schéma des liaisons à la terre utilisé dans vos installations.	21%	0,00	1	0,00
-Les tableaux de répartition et de manoeuvre sont repérés de manière claire, bien visible et indélébile.	21%	0,00	1	0,00
-La tension d'alimentation doit être indiquée clairement de manière apparente sur chaque tableau de répartition et de manoeuvre.	21%	0,00	1	0,00
-Le repérage individuel sur chaque tableau de répartition et de manoeuvre indique le numéro d'identification du tableau, la tension d'alimentation, le schéma de mise à la terre, le courant de court-circuit présumé maximal au niveau du tableau et si nécessaire, l'utilisation de la technique de filiation dans le tableau.	21%	0,00	1	0,00
-Pictogramme d'avertissement de danger électrique à placer.	21%	0,00	1	0,00
-Repérer les circuits de manière claire et durable.	21%	0,00	1	0,00
-Veuillez nous fournir les rapports de mise en service ou de 1er contrôle de vos installations.	21%	0,00	1	0,00
-La protection contre les chocs électriques par contacts directs n'est pas assurée (Obturer les ouvertures dans le carta de protection)	21%	0,00	1	0,00
-La protection contre les chocs électriques par contacts directs n'est pas assurée (Obturer les ouvertures dans le carta de protection)	21%	0,00	1	0,00
-Veuillez nous fournir un plan reprenant les facteurs d'influences externes établi par l'exploitant.	21%	0,00	1	0,00
-Veuillez adapter l'intensité nominale maximale des disjoncteurs à la section des canalisations. (cable 2.52 sur disjoncteur 25A)	21%	0,00	1	0,00
-Il y a changement de section, prévoir une protection de				



Proposition commerciale

Réf. : PR2505-0641

Date : 11/05/2025

Date de fin de validité : 10/06/2025

Code client : CL00502

surintensité ou bien protéger en amont pour la section la plus faible.(placer un disjoncteur de protection dans le TGBT en face)	21%	0,00	1	0,00
-Chaque appareil ou machine (mobile) à poste fixe d'une puissance nominale supérieure ou égale à 2600 W est alimenté séparément par un circuit exclusivement dédié	21%	0,00	1	0,00
-Les conducteurs isolés et les câbles installés en faisceaux ou en nappe ont au moins la caractéristique F2 ou au moins la classe Cca.(étage)	21%	0,00	1	0,00
-La section des conducteurs des circuits alimentant des socles de prises de courant doit être de minimum 2,5 mm ² : y remédier.(cable 1.5 et 2.5 mélanger)	21%	0,00	1	0,00
-Fixer correctement les câbles volants à l'aide d'attaches compatibles avec le câble. -Equipement à refermer/refixer (boite dérivation à l'étage)	21%	0,00	1	0,00
<u>TD GRANCHE DE DROIT DE LA GRANGE</u>	21%	0,00	1	0,00
-Veuillez nous indiquer le schéma des liaisons à la terre utilisé dans vos installations.	21%	0,00	1	0,00
-Les tableaux de répartition et de manoeuvre sont repérés de manière claire, bien visible et indélébile	21%	0,00	1	0,00
-La tension d'alimentation doit être indiquée clairement de manière apparente sur chaque tableau de répartition et de manoeuvre	21%	0,00	1	0,00
-Le repérage individuel sur chaque tableau de répartition et de manoeuvre indique le numéro d'identification du tableau, la tension d'alimentation, le schéma de mise à la terre, le courant de court-circuit présumé maximal au niveau du tableau et si nécessaire, l'utilisation de la technique de filiation dans le tableau.	21%	0,00	1	0,00
-Pictogramme d'avertissement de danger électrique à placer.	21%	0,00	1	0,00
-Repérer les circuits de manière claire et durable.	21%	0,00	1	0,00
-Veuillez nous fournir les rapports de mise en service ou de 1er contrôle de vos installations.	21%	0,00	1	0,00
-La protection contre les chocs électriques par contacts directs n'est pas assurée (Obturer les ouvertures dans le carta de protection).	21%	0,00	1	0,00
-Dans les lieux ordinaires accessibles au public le ou les coffrets qu'ils comportent sont fermées au moyen d'une serrure de sécurité.	21%	0,00	1	0,00
Veuillez nous fournir un plan reprenant les facteurs d'influences externes établi par l'exploitant.	21%	0,00	1	0,00
-Il y a changement de section, prévoir une protection de surintensité ou bien protéger en amont pour la section la plus faible.(cable 2.5mm ² en amont du différentiel)	21%	0,00	1	0,00
-Chaque appareil ou machine (mobile) à poste fixe d'une puissance nominale supérieure ou égale à 2600 W est alimenté séparément par un circuit exclusivement dédié	21%	0,00	1	0,00
-Les conducteurs souples doivent être étamés ou pourvus de cosses à sertir.	21%	0,00	1	0,00
-Les conduits doivent être conformes aux normes.(cable souple				



Proposition commerciale

Réf. : PR2505-0641

Date : 11/05/2025

Date de fin de validité : 10/06/2025

Code client : CL00502

pour 'alimentation du coffret)	21%	0,00	1	0,00
<u>Le câble souple qui alimente le TD2 (grange droite) depuis le TD1 (grange gauche) ne répond pas aux normes.</u> <u>Le câble d'alimentation électrique entre le compteur du garage et le TD1 de la grange ne répond pas aux normes.</u> <u>La liste des remarques reste exhaustive, car il manquent les plans de positions et les plans unifilaires de l'installation électrique.</u> <u>Pendant les travaux d'électricité des suppléments peuvent survenir, le client sera avertit pendant les travaux.</u> <u>L'alimentation de service situé en face est du 3*220V 30A</u> <u>Différentiel Général de 63A 300mA</u>	21%	0,00	1	0,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Fortis

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Code IBAN: BE39 0017 4508 0419

Total HT	13 950,00
Total TVA 21%	2 929,50
Total TTC	16 879,50

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"